

特記仕様書

【項目】	【適用】	【特記事項】
1 工事名称	-	富山県立大学射水キャンパス照明器具LED化(その1)工事
2 工事場所	-	射水市黒河地内
3 工事概要	-	省エネ効果や、ランプ交換頻度が少なくコストダウンにも繋がるLEDライトに変更するもの。
4 共通仕様	<input checked="" type="checkbox"/>	図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書による。
5 建築材料・製品等	<input checked="" type="checkbox"/>	本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するもの又はこれらと同等以上のものとする。ただし、同等以上とする場合は、監督職員の承諾を受ける。
6 発生材の処理等	<input checked="" type="checkbox"/>	発生材は構外搬出処分とし、その費用も含め元請業者自らの責任において適正に処理するものとする。（工事着手時に運搬処分委託契約書の写し、工事完了時にマニフェスト(A票、B2票、D票、E票を提出する。)
7 完成図等	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	作成する。(完成図:1部) 作成しない。
8 工事写真	<input checked="" type="checkbox"/>	着工前、施工中、完成時共(撮影場所を明示)カラーサービス版 1部 (デジタルカメラは130~300万画素とし、規格はL版程度(3枚/頁)とする。)
9 工事用水	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	使用できる(※無償) 使用できない。
10 工事用電力	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	使用できる(※無償) 200V 3相電力は元請業者にて手配する。 使用できない。
11 その他	-	騒音、振動の発生する作業については、作業日時等を制限することがあるため、監督職員と協議する。元請業者は生徒・職員及び来訪者等に対する安全確保に努める。元請業者は施工の前に必ず週間工程表を作成し、毎週監督職員の定める日に協議を実施する。

※特記仕様:特記事項は項目の口内にレ点が付いたものを適用する。

X 学内マップ

1 射水キャンパス施設全体図

4

