

富山県立大学情報工学部設置に伴う新棟太陽光発電設備工事に係る
入札公告、設計図書等に対する質問について

番号	図面No.	質 問	回 答
1	E-08	特記仕様書3.6データ計測方式の仕様機器に パーソナルコンピュータの記載がありますが、 平面図に記載がありません。設置場所をご教示 いただきたいです。	E-08図中の3.6の「パーソナルコンピュー タ」は、E-09図中の「データ収集装置」のこ とを指します。 また、設置場所は、E-10図を参照ください。 同図の既設受変電設備内の「Smart Logger」 がこれに該当します。
2			
3			
4			
5			
6			