

「ボリュメトリック・モーションキャプチャシステム一式」 質問に対する回答その5

番号	項目	質問	回答
1	・仕様書Ⅱ-3	電源について 移設後の建物は未だ建設されてないと伺っております。 移設後に必要な電源について（一次側）は必要な容量お伝えすれば事前に準備頂けるという認識でよろしいでしょうか？	現在、移設後の建物における電気設備設計を進めているところですが、業者決定後に、必要な一次電源容量について協議することは可能です。 なお、一次側容量は確定していませんが、ボリュメトリック機器を設置するスタジオでは機器・照明等の合計で9,200W、サーバー室で24,200Wの消費電力合計を想定しているので、その容量は最低限確保することとしています。
2	仕様書Ⅱ	サーバーPCは100Vでも動きますが、200vが効率よくおすすめです。200vは問題無いでしょうか？	電源は200Vではなく、100Vとします。