

「ボリュメトリック・モーションキャプチャシステム一式」質問に対する回答その4

番号	項目	質問	回答
1	仕様書 物品概要	物品概要に「本整備によって、VR・人間情報工学分野の研究の質的・量的向上、自治体・企業・高校等との共同研究による映像開発や関係人口創出等の地域貢献にも取り組み」と記載があり、以前用途で、伝統芸能などの動きをアーカイブしたいという意見伺っております。今回具体的な記載はございませんが、音楽再生機材やスピーカー等を含める必要があるのでしょうか？	音楽再生機材やスピーカー等を含める必要はありません。
2	仕様書3 据付設置作業	移設前に設置される予定の場所の 現状の電源の容量と位置が分かる物を頂けますか（図面も）	2階の現状の LP-2B盤は、単相 30KVA 三相 77.8KVAが電源容量です。 機器設置前に大学側でボリュメトリック用分電盤として単相 40KVAを増設する予定です。なお三相は、空調機器の増設の必要がないので現状のままとする予定です。 ※増設については現在時点の予定であり、機器業者決定後に詳細を機器業者に確認する予定です。 また設置予定の図面は平面図のとおりです。 ※図面については、公告HPでは機密の観点から掲載しません。図面を希望される方は、富山県立大学事務局経営企画課財務係0766-56-7500までご連絡ください。