富山県立大学ＤＸ教育研究センター（仮称）電気設備工事の質疑への回答について

令和3年 6月3日

番号	図面	質　疑	回　答
1	数量調書 No.23 E-35・36	注記にLAN配線ケーブルの仕様がありますが、コネクタ・モジュラー受口のCAT-7規格ものが市販されていません。CAT-7の性能を満足することはできませんが、CAT-6Aの規格で対応しても宜しいでしょうか。 またCAT-7ケーブルにはEM仕様がありません。数量調書通り一般ケーブルで宜しいでしょうか。	左記の通りで宜しいです。