

## R5.5.26 質疑への回答書

令和5年5月26日

工事名：富山県立大学射水キャンパス生物・医薬品工学研究センター空調設備改修工事

番号	項目	質疑	回答
1	参考数量調書	参考数量調書にある、新設空冷チラーの参考型式を教えてください。	日立製 型式:RCNP1500AVX('E) 《耐塩害仕様》 《公共建築工事標準仕様》