

R5.5.22 質疑への回答書

令和5年5月25日

工事名：富山県立大学射水キャンパス生物・医薬品工学研究センター空調設備改修工事

番号	項目	質疑	回答
1	参考数量調書	空冷チラーの参考品番及び既設仕様（水温、温度、水量）を教えてください。	空冷チラーユニット 品番：CA40JS ・年間運転型（仕様外気温度-10°C~40°C） ・冷却能力=108,000kcal/H ・容量制御=100-67-0（%） ・冷水量=360ℓ/min ・冷水入口温度=12°C ・ステンレス製防雪フード付、防振架台
2	図面	(1)電源分岐盤について、単体でこのブレーカーがあればよいか。また、配線用遮断器、漏電遮断器のどちらか。	電源分岐盤については既設のものを使用いただくため、新設する必要はありません。
		(2)この回路はどこから取り出すのか。	電源分岐盤の新設不要のため、回答を割愛します。
		(3)盤の寸法その他仕様	電源分岐盤の新設不要のため、回答を割愛します。
3	その他	使用材料や提出書類等の特記仕様を教えてください。	別添のとおり。 また提出書類等については、契約時に詳しくご説明させていただきます。